



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
«22» 06 2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 168 от 22.06.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП, г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.1735.2.6.
Место отбора пробы: Угличский МР, Ильинское с/п, д. Вякирево, д.№ 7, в распределительной сети.
Дата и время отбора, доставки пробы: 16.06.22. 8 ч.,
доставки 16.06.22. 11 ч.40 мин. *
Дата и время начала, окончания анализа: 16.06.22. 11 ч.50 мин. - 16.06.22. 14 ч.30 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №9 св-во о поверке № С-ВО/21-09-2021/96019226 до 20.09.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №3 св-во о поверке № С-ГД/20-10-2021/106060318 до 19.10.22, термогигрометр ИВА-6А-
КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДДТ/09-11-2021/107366998 до 08.11.22, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20818 св-во
о поверке №С-ДДТ/09-11-2021/107366997 до 08.11.22, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до
01.02.2024 * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	2,4	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 44 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В.Кувинова т.(4855) 55-05-30.

Копирование или частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
«22» 106 2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 167 от 22.06.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП, г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль.

Шифр пробы: 5л.22.1734.5.4.

Место отбора пробы: Угличский МР, Ильинское с/п, д. Вякирево, скважина после очистки.

Дата и время отбора, доставки пробы: 16.06.22. 7 ч. 55 мин.,
доставки 16.06.22. 11 ч.40 мин. *

Дата и время начала, окончания анализа: 16.06.22. 11 ч.50 мин. - 16.06.22. 14 ч.30 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №9 св-во о поверке № С-ВО/21-09-2021/96019226 до 20.09.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №3 св-во о поверке № С-ГД/20-10-2021/106060318 до 19.10.22, термогигрометр ИВА-6А-
КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДДТ/09-11-2021/107366998 до 08.11.22, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20818 св-во
о поверке №С-ДДТ/09-11-2021/107366997 до 08.11.22, барометр-анероид контрольный МБЛ62.832.003 зав.№247 паспорт до
01.02.2024 * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	3,3	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 44 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В.Кувинова т.(4855) 55-05-30.

Копирование или частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
02 2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 52 от 07.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.246.2.6.
Место отбора пробы: Угличский МР, Слободское с/п, с. Покровское, ул. Центральная, водопроводная колонка
Дата и время отбора, доставки пробы: 01.02.22. 10 ч. 15 мин.,
доставки 01.02.22. 11 ч. 35 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 01.02.22. 13 ч. 50 мин - 01.02.22. 14 ч. 55 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	5,1	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,2	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №5 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель протокола: Н.А.Лапшина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
2022г.



Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 51 от 07.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.245.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Слободское с/п, с. Покровское, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 01.02.22. 9 ч. 57 мин.,
доставки 01.02.22. 11 ч. 35 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 01.02.22. 13 ч. 50 мин - 01.02.22. 14 ч. 55 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	3,9	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №5 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель протокола: Н.А.Лапшина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
« 14 » 02 2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 65 от 11.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская Набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр проб: 5л.22.315.5.4.; 4л.22.398.5.4.
Место отбора проб: Угличский МР, Отрадновское с/п, д. Бурмасово, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки проб: 08.02.22. 10 ч. 25 мин.,
доставки 08.02.22. 13 ч. 30 мин.-13 ч. 45 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 08.02.22. 13 ч. 40 мин - 09.02.22. 13 ч. 30 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22, весы лабораторные ВК-600 св-во о поверке №С-ГД/02-07-2021/75496672 до 01.07.22, термометр
ртутный лабораторный тип ГЛ-4 зав. №111 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	4,9	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсут- ствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21
6	Общее микробное число(ОМЧ)(37+/-1,0)С°	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки №6, №1 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель протокола: Н.А.Лапшина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
« 11 » 02 2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 66 от 11.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская Набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр проб: 5л.22.316.2.6.; 4л.22.399.2.6.
Место отбора проб: Угличский МР, Отрадновское с/п, д. Бурмасово, в распределительной сети.
Дата и время отбора, доставки проб: 08.02.22. 10 ч. 43 мин.,
доставки 08.02.22. 13 ч. 30 мин.-13 ч. 45 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 08.02.22. 13 ч. 40 мин - 09.02.22. 13 ч. 30 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22, весы лабораторные ВК-600 св-во о поверке №С-ГД/02-07-2021/75496672 до 01.07.22, термометр
ртутный лабораторный тип ТЛ-4 зав. №111 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	4,7	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсут ствие	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21
6	Общее микробное число(ОМЧ)(37+/-1,0)С ^o	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки №б, №1 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель протокола: Н.А.Лапшина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова

« 11 » 01 02 2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 63 от 11.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская Набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр проб: 5л.22.313.2.6.; 4л.22.397.2.6.
Место отбора проб: Угличский МР, Отрадновское с/п, п. Отрадный, в распределительной сети.
Дата и время отбора, доставки проб: 08.02.22. 9 ч. 57 мин.,
доставки 08.02.22. 13 ч. 30 мин.-13 ч. 45 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 08.02.22. 13 ч. 40 мин - 09.02.22. 13 ч. 30 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22, весы лабораторные ВК-600 св-во о поверке №С-ГД/02-07-2021/75496672 до 01.07.22, термометр
ртутный лабораторный тип ТЛ-4 зав. №111 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	12	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,16	ГОСТ 4011-72, п.2
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсут ствие	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21
6	Общее микробное число(ОМЧ)(37+/-1,0)°	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки №6, №1 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель протокола: Н.А.Лапшина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
« 11 » 02 2022г.

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 62 от 11.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская Набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр проб: 5л.22.312.5.4.; 4л.22.396.5.4.
Место отбора проб: Угличский МР, Отрадновское с/п, п. Отрадный, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки проб: 08.02.22. 9 ч. 45 мин.,
доставки 08.02.22. 13 ч. 30 мин.-13 ч. 45 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 08.02.22. 13 ч. 40 мин - 09.02.22. 13 ч. 30 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22, весы лабораторные ВК-600 св-во о поверке №С-ГД/02-07-2021/75496672 до 01.07.22, термометр
ртутный лабораторный тип ГЛ-4 зав. №111 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	13	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,18	ГОСТ4011-72,п.2
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсут ствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21
6	Общее микробное число(ОМЧ)(37+/-1,0)С ^о	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки №6, №1 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель протокола: Н.А.Лапшина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова
« 22 » 3 7 02 2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 22.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.429.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Головинское с/п, д. Головино, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 17.02.22. 9 ч. 17 мин.,
доставки 17.02.22. 13 ч. 15 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 17.02.22. 13 ч. 25 мин - 17.02.22. 15 ч. 35 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	8,2	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,11	ГОСТ 4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №8 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель: Н.А. Лапшина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова
2022г.



Центральная
лаборатория
расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810300000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 25.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль.

Шифр пробы: 5л.22.476.5.4.

Место отбора пробы: Угличский МР, Улейминское с/п, с. Улейма, скважина после очистки.

Дата и время отбора, доставки пробы: 24.02.22. 9 ч. 20 мин.,

доставки 24.02.22. 11 ч. 50 мин.*

Дата и время начала, окончания анализа: 24.02.22. 12 ч. - 24.02.22. 14 ч.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	6,2	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №9 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
02 2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Карта 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 25.02.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.478.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Ильинское с/п, д. Ново, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 24.02.22. 10 ч. 15 мин.,
доставки 24.02.22. 11 ч. 50 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 24.02.22. 12 ч. - 24.02.22. 14 ч.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	5,6	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №9 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова
2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
в Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Корр/с 30101810300000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

**Качество питьевой воды
от 25.02.2022.**

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.479.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Ильинское с/п, д. Вякирево, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 24.02.22. 10 ч. 50 мин.,
доставки 24.02.22. 11 ч. 50 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 24.02.22. 12 ч. - 24.02.22. 14 ч.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	4,1	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,13	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №9 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова



03 2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 14.03.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.652.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Отрадновское с/п, п. Отрадный, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 10.03.22. 9 ч.05 мин.,
доставки 10.03.22. 14 ч. 15 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 10.03.22. 14 ч. 25 мин - 10.03.22. 16 ч.30 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	11	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,11	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №15 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, количество листов 1.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
03 2022г.

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 301018101000000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 22.03.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Дифф пробы: 5л.22.719.2.6.
Место отбора пробы: Угличский МР, Головинское с/п, д. Головино, в распределительной сети в здании администрации.
Дата и время отбора, доставки пробы: 17.03.22. 9 ч. 25 мин.,
доставки 17.03.22. 11 ч. 35 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 17.03.22. 11 ч. 45 мин - 17.03.22. 16 ч. 50 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	8,2	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №17 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»



Е.А.Сухова
03 2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 31.03.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.800.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Ильинское с/п, д. Ново, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 24.03.22. 9 ч.30 мин.,
доставки 24.03.22. 10 ч. 50 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 24.03.22. 11 ч. - 24.03.22. 12 ч. 10 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	4,9	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №19 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
03 2022г.



«11»
Центральная
Лаборатория
Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/С 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

**Качество питьевой воды
от 31.03.2022.**

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.799.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Ильинское с/п, с. Ильинское, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 24.03.22. 10 ч.,
доставки 24.03.22. 10 ч. 50 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 24.03.22. 11 ч. - 24.03.22. 12 ч. 10 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	5,4	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,11	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №19 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова

03 2022г.



«Центральная
Лаборатория
Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кортеж 301018101600000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 31.03.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль.

Шифр пробы: 5л.22.798.5.4.

Место отбора пробы: Угличский МР, Улейминское с/п, с. Улейма, скважина после очистки.

Дата и время отбора, доставки пробы: 24.03.22. 9 ч. 05 мин.,

доставки 24.03.22. 10 ч. 50 мин.*

Дата и время начала, окончания анализа: 24.03.22. 11 ч. - 24.03.22. 12 ч. 10 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174
паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	6	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №19 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3,1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
03 2022г.



Центральная
Рассчетный счет 40602810477190000118
Водопровода
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды
от 22.03.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Место отбора: производственный контроль.

Идентификационный номер пробы: 5д.22.722.2.6.

Место отбора пробы: Угличский МР, Головинское с/п, с. Климатино, ул. Тверская, д. 5, в распределительной сети.

Дата и время отбора, доставки пробы: 17.03.22. 10 ч.23 мин.,
доставки 17.03.22. 11 ч. 35 мин.*

Дата и время начала, окончания анализа: 17.03.22. 11 ч. 45 мин - 17.03.22. 16 ч. 50 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	14	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,1	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №17 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21.

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова



22 03 2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 22.03.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).

Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль.

Идентификационный номер пробы: 5л.22.721.5.4.

Место отбора пробы: Угличский МР, Головинское с/п, с. Климатино, скважина после очистки.

Дата и время отбора, доставки пробы: 17.03.22. 10 ч.,

доставки 17.03.22. 11 ч. 35 мин.*

Дата и время начала, окончания анализа: 17.03.22. 11 ч. 45 мин - 17.03.22. 16 ч. 50 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	14	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки №17 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21.

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 08.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.923.2.6.
Место отбора пробы: Угличский МР, Слободское с/п, с. Покровское, ул. Центральная, у д.26, из водоразборной колонки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 05.04.22. 9 ч. 56 мин.,
доставки 05.04.22. 15 ч.*
Дата и время начала, окончания анализа: 05.04.22. 15 ч.10 мин - 05.04.22. 16 ч.20 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	5,1	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,23	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 21 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
2022г.



Центральная
Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 20.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.1039.2.6.
Место отбора пробы: Угличский МР, Отрадновское с/п, д. Бурмасово, из распределительной сети в здании администрации.
Дата и время отбора, доставки пробы: 14.04.22. 12 ч.,
доставки 14.04.22. 14 ч.*
Дата и время начала, окончания анализа: 14.04.22. 14 ч.10 мин - 14.04.22. 16 ч. 50 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	4,9	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,12	ГОСТ4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 25 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
20.04.2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 20.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.1038.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Отрадновское с/п, д. Бурмасово, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 14.04.22. 11 ч. 46 мин.,
доставки 14.04.22. 14 ч.*
Дата и время начала, окончания анализа: 14.04.22. 14 ч.10 мин - 14.04.22. 16 ч. 50 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	5,1	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 25 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды
от 20.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.1036.2.6.
Место отбора пробы: Угличский МР, Головинское с/п, д. Головино, из распределительной сети в здании администрации.
Дата и время отбора, доставки пробы: 14.04.22. 10 ч. 55 мин.,
доставки 14.04.22. 14 ч.*
Дата и время начала, окончания анализа: 14.04.22. 14 ч.10 мин - 14.04.22. 16 ч. 50 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	7,8	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 25 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 20.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.1035.5.4.
Место отбора пробы: Угличский МР, Головинское с/п, д. Головино, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 14.04.22. 10 ч. 35 мин.,
доставки 14.04.22. 14 ч.*
Дата и время начала, окончания анализа: 14.04.22. 14 ч.10 мин - 14.04.22. 16 ч. 50 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	7,6	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 25 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
08 04 2022г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 08.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: 5л.22.923.2.6.
Место отбора пробы: Угличский МР, Слободское с/п, с. Покровское, ул. Центральная, у д.26, из водоразборной колонки.
Дата и время отбора, доставки пробы: 05.04.22. 9 ч. 56 мин.,
доставки 05.04.22. 15 ч.*
Дата и время начала, окончания анализа: 05.04.22. 15 ч.10 мин - 05.04.22. 16 ч.20 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	5,1	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,23	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 21 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувина, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»



Е.А. Сухова
2022г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30.1018101000000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 26.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская Набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр проб: 5л.22.1132.5.4.; 4л.22.1321.5.4.
Место отбора проб: Угличский МР, Головинское с/п, с. Климатино, скважина после очистки.
Дата и время отбора, доставки проб: 21.04.22. 9 ч. 18 мин.,
Доставки 21.04.22. 13 ч. 20 мин.- 13 ч. 40 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 21.04.22. 13 ч.30 мин - 22.04.22. 13 ч. 10 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТГ зав. №174
паспорт до 11.09.22, весы лабораторные ВК-600 св-во о поверке №С-ГД/02-07-2021/75496672 до 01.07.22, термометр
ртутный лабораторный тип ТЛ-4 зав. №111 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	14	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,21	ГОСТ4011-72,п.2
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсут ствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21
6	Общее микробное число(ОМЧ)(37+/-1,0)С ^o	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки №9, №27 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3,1 лист, 1 страница.

Исполнитель : Е.В. Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
04 2022г.

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001



Центральная
Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 301018101900000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Качество питьевой воды от 26.04.2022.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП г. Углич (юридический адрес указан выше).

Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: slab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль.

Шифр пробы: 5л.22.1133.2.6.

Место отбора пробы: Угличский МР, Головинское с/п, с. Климатино, ул. Тверская, д. 5, из распределительной сети.

Дата и время отбора, доставки пробы: 21.04.22. 9 ч. 42 мин.,

доставки 21.04.22. 13 ч.40 мин.*

Дата и время начала, окончания анализа: 21.04.22. 13 ч.50 мин - 21.04.22. 15 ч. 50 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900110 до 20.05.22,

спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №7 св-во о поверке № С-ГД/21-05-2021/64900112 до 20.05.22, термометр ТТ зав. №174

паспорт до 11.09.22. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Запах	2 ¹	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016,п.5
2	Цветность	20 ¹	градус цветности	15	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	0,72	ГОСТ Р 57164-2016,п.6
4	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,24	ГОСТ4011-72,п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 27 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ;

***результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.