

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
« 11 » апреля 2011г.

апрель 2011г.

г. Углич

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что не отапливались дома по следующим адресам:

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 16

11. и 12.04. 2011г. – отсутствовало отопление в доме .

Причина – производились ремонтные работы на т/трассе.

В жилых домах, отапливаемых от котельной по ул. 9 Января отсутствовало отопление:

- 03.04.2011г. с 19час.00мин. до 20час.30мин.

Причина – производились ремонтные работы на т/трассе.

- 04.04.2011г. с 9час. 00мин. до 10час.00мин.

Причина – производились ремонтные работы на т/трассе.

- 07.04.2011г. с 8час.00мин. до 22час.00мин.

Причина – производились ремонтные работы в котельной.

- 11.04.2011г. с 17час.00мин. до 18час.30мин.

Причина – производились ремонтные работы в котельной по замене эл. кабеля.

- 12.04.2011г. с 14час.50мин. до 1час.50мин. 14.04.2011г.


Причина - производились ремонтные работы на т/трассе.

- 16.04.2011г. с 21час.40мин. до 14час.00мин. 17.04.2011г.

Подписи:

 Солодов С.А.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.